

ФАКСОГРАММА 546 (на отключение)
ЦДС ГУП "ТЭК СПб"

Дата 30.05.2022
 Время 10:19
 1. Кому:

т. 494-86-74; 494-86-73; факс 312-45-22

Организация	Кто принял (ФИО, должность)	Телефон/факс
Администрация Приморского р-на СПб		430-19-55
ГУЖА Приморского р-на СПб		576-47-76
Энергосбыт ГУП "ТЭК СПб"		438-52-25
ДПР ГУП "ТЭК СПб"		601-92-50

2. Сообщаем, что в связи с технологическим нарушением на тепловой сети по адресу:
Санкт-Петербург г, Ново-Никитинская ул, д. 22; Диаметр: 1000 Прямая Подземная; Коломяжская - вода (Автобусная ул., 9)
 (адрес); (Ду, пр/обр/ГВС, тип прокладки:пз/возд/подв); (котельная)

ПЛАНИРУЕТСЯ в **01.06.2022 10:30** по **02.06.2022 16:30**
 период с

Отключаются от теплоснабжения следующие здания:

ГРС: Глухарская ул: д. 27 корп. 1 строение 1, 27к.2, д. 30 корп. 1, д. 33 корп. 1 лит. А, д. 33 корп. 2 лит. А, д. 33 корп. 3 лит. А ;
 Кандантский пр-кт: д. 55 корп. 1, стр. 1, д. 57 корп. 2 строение 1, д. 58 корп. 1, стр. 1, д. 59 корп. 2, стр. 1, д. 60 корп. 1, стр. 1, д.
 60 корп. 3, стр. 1 ; Королева пр-кт: д. 64 корп. 2 строение 1, 66, 68, д. 70 корп. 1 ; Королева ул: д. 71 корп. 1, д. 73 ; Лидии Зверевой
 ул: д. 3 корп. 1, стр. 1, д. 3 корп. 3, стр. 1, д. 9 корп. 1, стр. 1, д. 9 корп. 2, стр. 1 ; Парашютная ул: д. 56 корп. 1, д. 56 корп. 2, д. 56
 корп. 3, д. 58 лит. А, д. 60 лит. А, д. 60 лит. В, д. 61 корп. 1 лит. А, д. 61 корп. 2 лит. А, д. 61 корп. 3 лит. А, д. 61 корп. 4, стр. 1, д. 65
 корп. 1, д.69, д. 75 корп. 1, стр. 1 ; Плесецкая ул: д. 21 корп. 1 ; Пригородный тер: д. 197, д. 415, 404, 405; Суздальское ш. 22 к.4, 24
 к.2, 24 к.3, 26 к.2, 28 к.2, 28 к.3, ул.15, ул.14; АО "ОЭЗ".
*Сур. ш. 24/4; Академическая ул. 1/3;
 Л. Зверевой 5; Королева 69, Коллеж. 5.4, 5.6; Орлов-Воссе 19
 наб. р. Каменки 1/2, 7/3;*

Жилых: 37 43	Детских: 5	Лечебных: 0	Школьных 1	Учебных: 0	Прочих: 9
ИТОГО: 42 58			по ЦО: 0		по ГВС: 53

На период проведения работ предлагается поставить систему ЦО на **0/0/0/0**
 (подпор/проток/циркуляцию/слив)

(обеспечивать с какого тр-да/по какой схеме в случае с ЦТП/отключено)
 Возможно ухудшение качества ГВС
 Детские, учебные и лечебные здания :

3. Ответственность за сохранность внутренних систем ЦО и ГВС несет ответственное лицо за
 и вое состояние и безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и сетей абонента.
 4. просим:
 - Оповестить абонентов. *об отключении будет сообщено дополнительно*
 - Обеспечить доступ
 - Принять меры
 Подписал, передал: вед. диспетчер *Ермиш* Смирнова Е.В.

Работа проводится не будет
 01.06.2022