

Генеральному директору  
ООО «УК» ЛЕГЕНДА КОМФОРТ»

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 2-22-380**  
**об устранении причин и условий, способствовавших совершению**  
**административного правонарушения**

« 02 » сентября 2016г.

г. Санкт – Петербург  
(место рассмотрения город, село, район)

Я, государственный инспектор Приморского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору  
Лавров Андрей Сергеевич

(должность, фамилия, имя, отчество, рассматривающего дело)

рассмотрев материалы административных дел за правонарушение в области пожарной безопасности № 2-22-380 от 02.09.2016г., возбужденного по признакам административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, в отношении должностного лица – Бочкарева Вячеслава Александровича и постановление о назначении административного наказания № 2-22-380 от 02.09.2016г.

или фамилия, имя, отчество виновного лица)

**УСТАНОВИЛ:**

Материалами установлено, 02.09.2016 года в 12 часов 00 минут при рассмотрении результатов проведенной внеплановой выездной проверки на основании распоряжения начальника ОНДПР Приморского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу № 2-22-591 от 23.08.2016 года в отношении объекта защиты – жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Оптиков, дом 34, к. 1, правообладателем которого является Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЛЕГЕНДА КОМФОРТ» (ООО «УК» ЛЕГЕНДА КОМФОРТ»), Бочкаревым В.А. допущены нарушение требований пожарной безопасности: Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме", а именно:

Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа(4 парадная 20, 18, 17, 13, 5 этажи) (устранено в ходе проверки).

п. 35 Правил Противопожарного Режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390).