

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы ООО «УК «ЛЕГЕНДА КОМФОРТ» - правообладателя объекта защиты;

- обследован используемый юридическим (-и) лицом (-ами), индивидуальным (-и) предпринимателем (-ями) при осуществлении деятельности объект защиты по адресу: Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 34, корпус 1.

Представлен отчет о расчёте пожарного риска: не представлено

(указываются реквизиты отчёта, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчёта, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности:

не представлено

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчёта, об этом делается соответствующая запись)


Представлено охрannое обязательство на объект культурного наследия: не представлено


(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охрannого обязательства, об этом делается соответствующая запись)

- в ходе проведения проверки установлено, что выявлены нарушения требований пожарной безопасности указанные в заявлениях (жалобах) вх. № Г-108 от 19.08.2016 года и вх. № Г-112 от 25.08.2016 года, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1	2	3	4
1.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа(4 парадная 20, 18, 17, 13, 5 этажи) (устранено в ходе проверки).	п. 35 Правил Противопожарного Режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390).	Управляющий ООО «УК «ЛЕГЕНДА КОМФОРТ»

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: нет

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)